

DUBAI MUNICIPALITY



بلدية دبي

REF:812/02/02/3/11921

التاريخ : ٧ يوليو ١٩٩٨


تعميم إلى المكاتب الهندسية العامة في إمارة دبي

رقم (٧٥)

بشأن استخدام PUSH ON VALVE بإمكان الوضوء بالمساجد

حرصاً من بلدية دبي على المصلحة العامة ، وتأكيداً على ملاحظات لجنة الصحة العامة بالخصوص ، ونظراً لما لوحظ من زيادة معدلات استهلاك المياه في المباني ذات الاستخدام العام مثل المساجد ومباني سكن العمال وخلافه ، فيرجى مراعاة أن يتم النص في المواصفات والمخططات الخاصة بالصرف الصحي على أن تكون نوعية الحنفيات في مناطق الوضوء بالمساجد وما شابهها في أماكن الاستخدام العام من النوعيات ذات الضغط أو ذات الاستشعار أو أي نظام مماثل يساعد في توفير استهلاك المياه .

شاكرين حسن تعاونكم ،



نسخة :

- مكتب سعادة المدير العام
- السيد مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والمباني
- إدارات وأقسام البلدية
- العلاقات العامة
- الملصق

بلدية دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة